

Organisme certificateur
AFAQ AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
☎ : (33) 1.46.11.37.00 - Fax : (33) 1.46.11.39.40
Site Internet : <http://www.marque-nf.com>



Organisme mandaté
Comité National Malveillance Incendie Sécurité SAS
C.N.M.I.S. SAS - 8, Place Boulnois - 75017 PARIS
☎ : (33) 1.53.89.00.40 - Fax : (33) 1.45.63.40.63
Site Internet : <http://www.cnmis.org>

CERTIFICAT

SOCIETE SPHF – 26240 LAVEYRON

Nature et date de la décision RECONDUCTION
N° 017-0/CD du 01/04/2008

DATE DE FIN DE VALIDITE 31/03/2011

Titulaire n° : CD

Pour son usine de :

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Désignation commerciale : **MTS-166S/5Y**
Marque commerciale :

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes aux normes et spécifications complémentaires tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 292 ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 292.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Ce produit utilise le principe de diffusion ou de transmission de la lumière. Il ne comporte pas de substances radioactives.
- Le DAAF est livré avec une pile (ou batterie), une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- Ergonomie validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- Le marquage du produit et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).
- Type de montage : **Mural ou plafonnier**
- Source d'alimentation principale : **Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 610 mAh**
- Autonomie : **5 ans**
- Dispositif interconnectable : **NON**
- Prévu pour installation dans un camping-car : **NON**
- Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes : **NON**
- Liaison radio : **NON**
- Indicateur d'alarme individuelle : **OUI**
- Le producteur du DAAF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- Le bénéficiaire de ce certificat met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 14604 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au **31/03/2011** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 292.

Pour AFAQ AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
le Président

LA SECURITE CERTIFIEE
Lucien COLETTA